



## ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0290.2025

### HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Sika® Repair-10 F, Sika® Repair-13 F, Sika® Repair-20 F,  
Sika® Repair-30 F**

Zawierający / containing: cement, krzemionkę i inne składniki zgodnie z dokumentacją przedłożoną do oceny

Przeznaczony do / destined: stosowania w instalacjach, w tym zbiornikach do magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, do napraw i reprofiliacji konstrukcji betonowych i żelbetonowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrób przeznaczony do stosowania zawodowego, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, w tym ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych przed kontaktem z wyrobem i jego parami. Po zastosowaniu wyrobu instalację należy przepłukać wodą, w ilości zapewniającej jej całkowitą wymianę. Zbiorniki na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w których zastosowano wyrób, po wysezonowaniu, przed oddaniem do użytku należy umyć i obficie spłukać wodą, a następnie wykonać kontrolne badanie jakości wody. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

Sika Poland Sp. z o.o.  
02-871 Warszawa  
ul. Karczkowska 89

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Sika Poland Sp. z o.o.  
02-871 Warszawa  
ul. Karczkowska 89



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.09.26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.09.26 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 września 2025

The date of issue of the certificate: 26th September 2025

p.o. Kierownika  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

2 up.   
dr n. med. Maciej Szczotko