



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

**ATEST HIGIENICZNY** **HK/W/0153/01/2016**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Materiał powłokowy INERTOL BS-10**

Zawierający / containing: powłokę bitumiczną

Przeznaczony do / destined: stosowania jako powłoka ochronna w systemach przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, do antykorozyjnego zabezpieczania rur żeliwnych i żeliwnych ocynkowanych oraz zbiorników stalowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Stosowanie wyrobu jest dopuszczalne do zabezpieczania niewielkich powierzchni wewnętrznych, stykających się z wodą lub połączeń przewodów wodociagowych w tym kształtek żeliwnych oraz zewnętrznych powierzchni urządzeń wodociagowych.

Wytwórca / producer:

Sika Deutschland GmbH  
D-70439 Stuttgart  
Kornwestheimer Str. 103-107, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Sika Poland Sp. z o.o.  
02-871 Warszawa  
ul. Karczkowska 89

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-04-20 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2019-04-20 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 20 kwietnia 2016

The date of issue of the certificate: 20th April 2016

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*z up. Maciej Szyszka*  
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH  
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84,  
www.pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl

Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL PW